




NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 075 - DELTA-BGL	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.521	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DELTA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA BGL-075 Deformations- und Temporärgleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: Während Rohbauzeit mm +/- 10.0 durch Gleiten, danach mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.2 Kernbreite: mm 31.0 F_Cd = kN/m 75 F_Rd = kN/m 110 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.42 Reibungsfaktor μ_y bei F_Cd: 16 bis 5 Rückstellkraft nach Rohbauzeit bei s max. kN/m 15.5 Gleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.522	01 Spezifikation in Pos. 445.521 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.523	01 Spezifikation in Pos. 445.521 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.524	01 Spezifikation in Pos. 445.521 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180	0	LE
.525	01 Spezifikation in Pos. 445.521 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 075 - DELTA-BGL	Seite 3 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.526 .527	01 Spezifikation in Pos. 445.521 08 Art 13 LE = m 01 Spezifikation in Pos. 445.521 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m Total: 075 - DELTA-BGL	0 0	LE LE	Übertrag:	