





NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBt-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DELTA-BGL	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.551	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBt-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DELTA BGL-300 Deformations- und Temporärgleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: Während Rohbauzeit mm +/- 10.0 durch Gleiten, danach mm +/- 2.5 durch Deformation. Lagerdicke: mm 5.2 Kernbreite: mm 67.0 F_Cd = kN/m 200 F_Rd = kN/m 280 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.99 Reibungsfaktor μ_y bei F_Cd: 16 bis 5 Rückstellkraft nach Rohbauzeit bei s max. kN/m 33.5 Gleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.552	01 Spezifikation in Pos. 445.551 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.553	01 Spezifikation in Pos. 445.551 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.554	01 Spezifikation in Pos. 445.551 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.555	01 Spezifikation in Pos. 445.551 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DELTA-BGL	Seite 3 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.556 .557	01 Spezifikation in Pos. 445.551 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	Übertrag:	
	01 Spezifikation in Pos. 445.551 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m	0	LE
	Total: 300 - DELTA-BGL			