




CAN 241 V'14 Texte complet		Projet: HBT-Isol-AG Descriptif: 300 - DILA-ROSSO			Page 2 15.10.2014
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
440	Incorporés et bandes d'appui				
.800	Référence aux produits.				
.810	Référence aux produits. Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains				
445	Bandes d'appui.				
.601	Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. Marque: DILA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch Selon plan Type: DILA ROSSO-300 Appui de glissement permanent avec centrage de charge. Course de déplacement admissible W: mm +/- 15.0, par glissement. Epaisseur de l'appui: mm 5.5 Largeur du noyau: mm 100.0 F_Cd = kN/m 300 F_Rd = kN/m 425 Pression de la surface du noyau à charge F_Cd: N/mm2 3.00 Facteur de frottement my à F_Cd: 25 à 2 Double feuille de glissement avec graisse de silicone. Noyau porteur: matériau SBR / noyau entièrement en caoutchouc. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2 Marquage: rouge. Système d'assemblage: bandes velcro tous temps. Fourniture en bandes d'un mètre.	0	up
Report				

Copyright© 2014 by CRB, 8003 Zürich