





NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 050 - DILA-ROSSO	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.561	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA ROSSO-050 Dauergleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 15.0 durch Gleiten. Lagerdicke: mm 5.5 Kernbreite: mm 25.0 F_Cd = kN/m 50 F_Rd = kN/m 75 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 2.00 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: rot. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.562	01 Spezifikation in Pos. 445.561 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.563	01 Spezifikation in Pos. 445.561 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.564	01 Spezifikation in Pos. 445.561 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.565	01 Spezifikation in Pos. 445.561 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 050 - DILA-ROSSO	Seite 3 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.566 .567	01 Spezifikation in Pos. 445.561 09 Wanddicke m 13 LE = m	0	LE	Übertrag:	
	01 Spezifikation in Pos. 445.561 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m	0	LE
	Total: 050 - DILA-ROSSO			