




NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DILA-ROSSO	Seite 2 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445	Hochbaulager.				
.601	01 Deckenlager, liefern und verlegen. Deckenlager mit Mauer Mörtel-Unterlage. 02 Marke: DILA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Nach Plan 04 Typ: DILA ROSSO-300 Dauergleitlager mit Lastzentrierung. Zulässige Verschiebung s: mm +/- 15.0 durch Gleiten. Lagerdicke: mm 5.5 Kernbreite: mm 100.0 F_Cd = kN/m 300 F_Rd = kN/m 425 Kernflächenpressung bei F_Cd: N/mm ² 3.00 Reibungsfaktor my bei F_Cd: 25 bis 2 Doppelgleitfolie mit Silikonfett. Tragkern: Werkstoff SBR / Vollgummikern. Härte: Shore A 65 (+/-5) Brandverhalten BKZ: Standard 5.2 Masstoleranz Lagerbreite: mm -0/+2 Kennzeichnung: rot. Verbindungssystem: Allwetter-Klettverschluss. Lieferung in Meterstreifen.	0	LE
.602	01 Spezifikation in Pos. 445.601 09 Wanddicke m 0.120 bis 0.125 13 LE = m	0	LE
.603	01 Spezifikation in Pos. 445.601 09 Wanddicke m 0.145 bis 0.150 13 LE = m	0	LE
.604	01 Spezifikation in Pos. 445.601 09 Wanddicke m 0.175 bis 0.180 13 LE = m	0	LE
.605	01 Spezifikation in Pos. 445.601 09 Wanddicke m 0.200 13 LE = m	0	LE
	Übertrag				

NPK 241 V'14 Volltext	Projekt: HBT-Isol-AG - Leistungsverzeichnis: 300 - DILA-ROSSO	Seite 3 16.9.2014			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
445.606 .607	01 Spezifikation in Pos. 445.601 09 Wanddicke m 13 LE = m 01 Spezifikation in Pos. 445.601 08 Speziallager: Exzentrisch, Radius, 2-Schalen (1 Schale tragend / 2 Schalen tragend) Spezifikation..... Lagerbreite m..... 13 LE = m Total: 300 - DILA-ROSSO	0 0	LE LE	Übertrag:	